

Zator, dnia 6.03.2014 r.

DI.271.3.2014

Korekta Zamawiającego dotycząca przetargu nr DI.271.3.2014, na **Budowę odcinka chodnika wraz ze schodami terenowymi oraz oświetlenia ulicznego w ciągu ul. Ogrodowej w Zatorze w Gminie Zator.**

Zamawiający dokonuje korekty opisu w przedmiarze robót, w zakresie oświetlenia:

Poz. 1

było: „KNNR 5/1001/1 (1) ANALOGIA Montaż i stawianie słupów stalowych S-40 z fundamentami B20 – szt. 7”

ma być: „KNNR 5/1001/1 (1) ANALOGIA Montaż i stawianie słupów np. Rosa S-40 lub równoważne z fundamentami B-40B/Z-40B – szt. 7”

Poz. 3

było: „KNNR 5/1004/2 ANALOGIA Montaż opraw żeliwnych oświetlenia zewnętrznego, klosz biały OS1x70W II klasa izolacji – szt. 7”

ma być: „KNNR 5/1004/2 ANALOGIA Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, klosz biały OS1x70W, II klasa izolacji + układ ramion Rosa "1" lub równoważne – szt. 7”

UWAGA: Nie przewiduje się zmiany terminu składania ofert.

Zator, 6.03.2014 r.

.....