

## **Pytania dotyczące przetargu i odpowiedzi Zamawiającego.**

Poniżej zamieszczamy pytania i odpowiedzi Zamawiającego dotyczy przetargu nieograniczonego nr **DI.271.3.2012** pn.: „**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsiach Graboszyce, Rudze i Trzebieńczyce, Gmina Zator**”:

### **Pytanie:**

Zgodnie z ustawą „Prawo Zamówień Publicznych” zwracamy się z pytaniem do zamawiającego:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na w/w inwestycji studzienek DN 800 i/lub DN 1000 tworzywowych monolitycznych, przeciw wporowych po przez poszerzenie trzonu wznoszącego w stosunku od nominalnej średnicy i zakończone teleskopem DN 630, pozwalającym na dopasowanie do nachylenia terenu  $\geq 3^\circ$ , a sztywność obwodowa trzonów wznoszących wynosi minimum 2 SN, ponadto wytrzymałość studzienki na wody gruntowe wynosi 2 metry od dna studzienek.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający po konsultacjach z Projektantem nie dopuszcza zastosowania studzienek DN 800 i/lub DN 1000 tworzywowych monolitycznych.

### **UWAGA !!!:**

**Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.**