

Zator, dnia 16.02.2024 r..

DI.271.1.2024

Dotyczy: postępowania nr DI.271.1.2024 pn.: „**Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zamieszcza poniżej pytania oferenta i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz inne informacje niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty.

**Pytanie nr 1.**

Czy projektant może określić parametry geowłókniny oraz maty bentonitowej?

**Odpowiedź**

*Należy zastosować matę bentonitową (bentonit w postaci proszku lub granulatu, umieszczony pomiędzy warstwą geotkaniny i geowłókniny, mechanicznie przeigłowana)*

*Parametry maty:*

*Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne min. 10 kN/m*

*Wytrzymałość na rozciąganie wszerz min. 8 kN/m*

*Przebiecie statyczne min. 1,8 kN*

*Współczynnik wodoprzepuszczalności max.  $3,5 \times 10^{-11}$  m/s*

**UWAGA:**

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wyceny pozycji nr 9 (9.1 – 9.3) w rozdziale GEOWŁÓKNINA/MATA, Zamawiający dołącza plan sytuacyjny oraz przekroje przedstawiające zakres stosowania maty bentonitowej.

Jednocześnie Zamawiający poprawia przedmiar drogi stanowiący część załącznika nr 8 do SWZ.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.02.2024 r.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny.
- Załącznik nr 2 - Przekroje przedstawiające zakres stosowania maty bentonitowej.
- Załącznik nr 3 – Przedmiar drogi od 16.02.2024 r. stanowiący część załącznika nr 8 do SWZ.

*Burmistrz Zatora*  
*Mariusz Makuch*  
*/podpis elektroniczny/*