



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.13.2024

Dotyczy: postępowania nr DI.271.13.2024 pn.: „**Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na osiedlu Morysina**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605.), zamieszcza poniżej pytania oferentów i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie jaką nawierzchnię należy wykonać: Dokumentacja projektowa opisuje nawierzchnię typu EPDM na korty tenisowe (ET gr. 3,5- 4,5cm, warstwa EPDM ok. 10mm). Specyfikacja techniczna zawiera natomiast opis nawierzchni typu natrysk.

Odpowiedź

Na kortcie tenisowym przy ul. E. Orzeszkowej w Zatorze, należy wykonać nawierzchnię poliuretanową, bezspoinową, przepuszczalną dla wody, jednowarstwową, składającą się w całości z pierwotnego granulatu EPDM, układaną mechanicznie przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych, dedykowaną dla boisk wielofunkcyjnych, pod którą należy ułożyć warstwę przepuszczalnego podkładu elastycznego ET grub. 3,5-4.5 cm

Grubość warstwy EPDM ok. 10 mm o wymaganiach dla nawierzchni multisport zgodnych PN-EN 14877:2014-02.

W załączeniu:

- 1. Skorygowana specyfikacja techniczna nawierzchni*
- 2. Opis techniczny w którym poprawione zostały oczywiste pomyłki pisarskie.*

Ponadto zamawiający w dniu 17.07.2024 r. zmienił treść ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.07.2024 r.

Sporządził/a: A. Dąbrowska - Szafran

Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/