

Zator, dnia 7.05.2018 r.

DI.271.1.2018

Zamawiający zamieszcza poniżej pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego oraz inne dodatkowe informacje dotyczące przetargu nr DI.271.1.2018 na:

**Modernizację boiska przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Podolszu, Gmina Zator, w ramach programu *Małopolskie boiska*.**

*I. Pytanie Wykonawcy.*

*„Szanowni Państwo,*

*jaki kolor nawierzchni ma mieć boisko? Czy może to być kolor ceglasty?*

*Proszę o dopuszczenie możliwości wykonania piłkochwyłów wys. 6 m w nast. technologii-do wys. 4m siatka stalowa, natomiast powyżej tej wysokości siatka polipropylenowa. Siatka stalowa jest siatką ciężką-znacznie bezpieczniej będzie powyżej wys.4m zastosować siatkę PP, która jest lżejsza i nie obciąży konstrukcji słupów.*

*Pozdrawiam...”*

*II. Odpowiedź Zamawiającego.*

Kolorystyka boiska została pokazana na rysunku z logo Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego. Jest to kolor zielony z obwodem ceglastym. Odcienie poszczególnych kolorów nawierzchni boiska, linii itp. będą uzgodnione z wykonawcą robót.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie na piłkochwytach siatki plecionej do wys. 4 m, a powyżej - siatki PP.

Zator, 7.05.2018 r.

*Burmistrz Zatora*