

Zator, dnia 25.03.2016 r.

DI.271.2.2016

Pytanie Wykonawcy i odpowiedź Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.2.2016 na:  
„Budowę, bądź przebudowę 2 dróg w Gminie Zator :  
a/ budowy drogi gminnej - ul. Potockich na os. Królewiec, o dł. ok. 110 mb,  
b/ przebudowy drogi wewnętrznej na tzw. Łysą Górę w Graboszycach, o dł. 597 mb.”

*I. Pytanie Wykonawcy.*

**Zapytanie dotyczy :**

**PRZEDMIAR ROBÓT NR 1**

*Budowa ulicy POTOCKICH w Zatorze element V pozycja 25 przestawienie słupa telefonicznego*

Przestawienie jakiego słupa dotyczy przedmiar robót, ponieważ w przedmiarze jest słup telefoniczny a w załączonej dokumentacji- opis techniczny – jest energetyczny.

Przestawienie słupa energetycznego wiązało by się z przełożeniem sieci napowietrznej i kablowej, zabezpieczenie kabli itp.

Przestawienie słupa telefonicznego wiąże się z wykonaniem ławy zbrojonej , studzienki teletechnicznej.

Brak warunków technicznych z Zakładu Energetycznego i Teletechniki, brak projektu technicznego , brak uzgodnień z Energetyką i Teletechniką oraz porozumienia na wykonanie robót.

*II. Odpowiedź Zamawiającego.*

Element V poz. 25 przedmiotowego przedmiaru dotyczy ewidentnie przestawienia słupa teletechnicznego, zgodnie z punktem 4.2 akapit 1 opisu technicznego (ul. Potockich) oraz oznaczeniem słupa na projekcie zagospodarowania terenu.

Burmistrz Zatora  
*Mariusz Makuch*  
mgr **Mariusz Makuch**

Zator, 25.03.2016 r.