

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 22 444 33 33, faks 12 430 70 29

Gazownia w Wadowicach
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice
tel. 22 444 33 33,
gazownia.wadowice@psgaz.pl

GMINA ZATOR
Urząd Miejski w Zatorze
pl. marsz. J. Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Wasz znak: Pismo z dnia 16.01.2023 r.
Nasz znak: PSG-KR./0068/763
160113222/325/36/23

Wadowice, 17.01.2023 r.

Dot.: Remont drogi gminnej nr 510388K w m. Zator ul. Kopernika na odcinku od ul. Grabskiego do ul. Bugajskiej dz. nr 4/7, 81/5, 82/1, 4/6, 81/6, 1/1, 24, 25/1, 26/1, 18/5, 18/3, 18/12

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.01.2023 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnych gazociągów **średniego ciśnienia**.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe **(Dz. U. poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.)**,
- pionowe - zgodnie z Normą **PN-91/M-34501**.

Projekt opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- miejsca skrzyżowań projektowanej infrastruktury energetycznej z istniejącymi gazociągami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501;
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;
- przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać opinię od naszych przedstawicieli o prawidłowym zabezpieczeniu miejsca kolizji;
- przed przystąpieniem do robót powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac z 14 dniowym wyprzedzeniem;
- odległość pozioma końca rury ochronnej od zewnętrznej krawędzi jezdni, mierzona prostopadle do osi drogi, powinna być nie mniejsza niż 0,5 m

- należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów pod remontowaną drogą przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż:

1,0m od nawierzchni wyremontowanej jezdni, projektowanego chodnika, wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza,

0,5m od dolnej części podbudowy z kruszywa wyremontowanej jezdni, projektowanego chodnika, wyremontowanego zjazdu, wyremontowanego pobocza,

0,5m od dna wyremontowanego rowu drogowego,

- nawierzchnia nad siecią gazową (za wyjątkiem jezdni) powinna być rozbieralna, przepuszczająca gaz

- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;

- ewentualne zniszczenia oznakowania istniejącej sieci gazowej należy odnowić po zakończeniu robót.

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”

K/O:

1* a/a

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Wadowicach

Miroslaw Urbański

Nr konc. SGG.6642.129.2023

Województwo: małopolskie

Powiat: oświęcimski

Jednostka ewidencyjna: 121309_4, Zator

Obręb: 0004, Obręb 4

Poświadczam, że zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA OŚWIECIMSKI
Nazwa materiału zasobu	MAPA ZASADNICZA
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu	P.1213.2012.1778
Data wykonania kopii	2023.01.13
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Krzysztof Morawiec

MAPA ZASADNICZA
obr. Obręb 4 0004: dz. 4/7
Sekcje mapy: 6.124.33.24.4; 6.124.33.24.2
SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
Gazownia w Wadowicach

Projekt
uzgodniono dnia
w zakresie sieci gazowej rozdzielczej
przy zachowaniu następujących warunków:

jak w piśmie



