

Zator, dnia 04.06.2019 r.

GMINA ZATOR
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Dotyczy: **Możliwości odprowadzenia wód opadowych z projektowanego terenu utwardzonego działki nr 170/3, obręb 4, Gmina Zator.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.05.2019 r., Urząd Miejski w Zatorze wyraża zgodę na odprowadzenie wód opadowych z projektowanego terenu utwardzonego poprzez jedną z istniejących studzienek S1 lub S2 na kolektorze ogólnospławnym w ulicy Kongresowej. Należy zweryfikować rzędne studzienek w terenie.

Przed wykonaniem kanalizacji opadowej w pasie drogowym należy uzyskać zgodę na umieszczenie odcinka kanalizacji w drodze oraz uzgodnić technologię jej wykonania z zarządcą drogi tj. Starostwem Powiatowym w Oświęcimiu.

Przyłącze powinno być zaprojektowane i wykonane z odpowiednim spadkiem, średnicą rurociągu, zgodnie z przepisami i normami.

Zmiana kierunku rurociągu nie powinna przekraczać 68° - w przeciwnym wypadku należy zaprojektować na tym odcinku dodatkową studzienkę rewizyjną. Studzienkę rewizyjną należy zaprojektować również w przypadku, gdy odcinek przyłączeniowy ma więcej niż 45 m.

Wylot przyłącza w studzienie przyłączeniowej winien być na wysokości max. 0.5 m nad jej dnem.

Warstwa pokrycia rurociągu nie powinna być mniejsza niż 1.0 m. Przy mniejszym pokryciu należy zaprojektować na takim odcinku ocieplenia rurociągu.

Kolizje z występującym uzbrojeniem podziemnym muszą być zabezpieczone zgodnie z warunkami określonymi normami branżowymi wg uzgodnień dysponentów tego uzbrojenia.

Wszelkie uszkodzenia w istniejącej infrastrukturze, wynikłe w trakcie robót budowlanych muszą być naprawione przez inwestora.

Z UPOWAŻNIENIA BURMISTRZA
Kierownik Działu
Inwestycji i Programów Europejskich
mgr inż. Leszek Bednarski

otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

Pouczenie:

1. Wykonanie robót można powierzyć jednostce gospodarczej posiadającej stosowne uprawnienia. Należy dokonać odbioru wykonanych robót z udziałem Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zatorze i UM Zator przed zasypaniem.
2. Inwestor jest zobowiązany dokonać powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy przedłożyć przed zawarciem umowy na dostawę wody i odbiór ścieków.
3. Niniejsze warunki włączenia do kanalizacji są ważne 3 lata od daty ich wydania.
4. Powyższe warunki nie dają żadnych uprawnień do gruntu. W przypadku występowania z wnioskami o pozwolenie na budowę, zgłoszeniami lub podobnymi, wymagana jest zgoda wszystkich właścicieli