

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 22 444 33 33, faks 12 430 70 29

Gazownia w Wadowicach
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice
tel. 22 444 33 33,
gazownia.wadowice@psgaz.pl

KONSPRO
Dariusz Obstarczyk
ul. Ceglana 3
32-600 Oświęcim

Wasz znak: Pismo z dnia 19.04.2024 r.
Nasz znak: PSG-KR.0068/763
160128590/2514/310/24

Wadowice, 30.04.2024 r.

Dot.: Budowa boiska sportowego wraz z elementami małej architektury placu zabaw oraz infrastrukturą towarzyszącą w m. Zator ul. E. Orzeszkowej dz. 53, 29/2, 72

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.04.2024 r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnych gazociągów **średniego ciśnienia**.

Typ elementu infrstr.	Ciśnienie	Średnica	Materiał	Rok budowy
Gazociąg	S/C	90	PE	1990
Gazociąg	S/C	32	PE	1990
Przyłącze	S/C	25	PE	1990

Dla ww. sieci gazowych obowiązuje strefa kontrolowana zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.) z uwzględnieniem § 110.*

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.)*,
- pionowe - zgodnie z Normą **PN-91/M-34501**.

Projekt opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- miejsca skrzyżowania projektowanej infrastruktury z istniejącymi gazociągami należy zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501;
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;
- przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać opinię od naszych przedstawicieli o prawidłowym zabezpieczeniu miejsc kolizji;
- obiekty budowlane lokalizować względem sieci gazowej z zachowaniem wymogów w/w Rozporządzenia. Całość prac budowlanych wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej
- przy przebiegu równoległym zachować należy odległość poziomą projektowanego przyłącza energetycznego, latarni i ogrodzenia min. 0,5m od sieci gazowej, a obiektów małej architektury oraz ławek min. 1,5m
- nie lokalizować słupków ogrodzeniowych bezpośrednio nad gazociągiem
- zachować przykrycie gazociągu pod utwardzonym terenem od 0,8 - 1,0 m
- nawierzchnia nad siecią gazową powinna być rozbiegająca, przepuszczająca gaz
- przed przystąpieniem do robót powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac z min. 14 dniowym wyprzedzeniem;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;
- w strefie kontrolowanej gazociągu zabrania się składowania materiałów oraz prowadzenia prac w sposób utrudniający dostęp do gazociągu w celach eksploatacyjnych

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przesać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

Administratorem danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. Szczegółowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce „o nas”

K/O:

1* a/a

Z poważaniem


ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Wadowicach

Mirosław Urbański

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

dla dz. nr 53, 29/2, 72

Skala 1:500



OBIEKTY ISTNIEJĄCE:

- BUDYNKI
- SIEĆ KABLOWA ENERGETYCZNA
- SIEĆ TELETECHNICZNA
- SIEĆ WODOCIĄGOWA
- SIEĆ GAZOWA
- KANALIZACJA DESZCZOWA
- OGRODZENIA
- KOSTKA BETONOWA
- ISTNIEJĄCA LINIA DRZEWOSTANU
- MIEJSCA POSTOJOWE

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

- ZAKRES TERENU OBJĘTEGO WNIOSEM
- OGRODZENIE - PIŁKOCHWYT h=6m
- FURTKA szer. 1,0m -1szt. i BRAMA szer. 3,0m -1szt.

NAWIERZCHNIE

- NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ
- NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
- BOISKO - NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA
- NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA (PLAC ZABAW)
 nawierzchnia wylewana z granulatu
- TEREN OBSIANY TRAWĄ
- OBRZEŻE BET. SZARE 8x30x100 cm, A WOKÓŁ PLACU ZABAW
 PRZEWIDUJE SIĘ POKRYCIE NAWIERZCHNIĄ SYNTETYCZNA
- DRZEWOSTAN
- ZASTĘPCZE NASADZENIE DRZEW

PROJEKTOWANE UZBROJENIE TERENU: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
 Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
 PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA nN OŚWIETLENIOWA Gazownia w Wadowicach

PROJEKTOWANA STUDZIENKA Ø425 PVC Projekt Zagosp. Terenu
 PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE DO ISTNIEJĄCEJ STUDNI
 WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

OŚWIETLENIE TERENU

LATARNIE OŚWIETLENIA PARKOWEGO
 OŚWIETLENIE KORTU TENISOWEGO

DODATKOWE ELEMENTY

ŁAWKA Z OPARCIEM dł. 1,85 m
 KOSZ NA ŚMIECI

uzgodniono dnia 30.04.2024
 w zakresie sieci gazowej rozdzielczej
 przy zachowaniu następujących warunków:

jak w piśmie 160128590/2544/3.10.24

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
 Gazownia w Wadowicach

Wykonawca:	Firma Projektowa KONSPRO D.Obstarczyk; ul.Ceglana 3 Osławim	Data:	04.2024r.
Objekt:	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY PLACU ZABAW ORAZ INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. E.ORZESZKOWEJ W ZATORZE Na działce nr 53; 29/2, 72 obr.0003, Obręb 3, J.ew. 121309_4, Zator - miasto	Skala:	1:500
Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU	Nr rys.:	1
Projektował architektura:	Dariusz Obstarczyk Nr upr. w spec. arch. 104/91 B-B Nr upr. w spec. konstr. 88/91 B-B	Podpis:	
Projektował Inst. Elektr.:	mgr inż. Paweł Bania Nr upr. w spec. inst. elektr. SLK/7068/PBE/17	Podpis:	
Opracował:	mgr inż. Katarzyna Kliś-Ciolek	Podpis:	

FIRMA PROJEKTOWA
KONSPRO
 11 94 02 09 www.konsprow.pl