





Przekrój wykopów



- UWAGI:**
1. wykop otwarty należy wykonać zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610
  2. grunt użyty do zasypki wykopu zgodnie z PN-B-03020
  3. prace budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP, warunkami technicznymi obiektów budowlanych, planem BIOZ
  4. rury układać zgodnie z wytycznymi producenta
  5. wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu
  6. wykopy bez umocnień, o głębokości większej niż 1,0m, lecz nie większej od 2,0m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno-inżynierska
  7. zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach zwartych, stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest zabronione

Odwodnienie wykopu




Minimalne szerokości wykopu w zależności od głębokości

głębokość wykopu G [m]	minimalna szerokość wykopu [m]
$G < 1,0$	nie jest wymagana
$1,0 < G < 1,75$	0,8
$1,75 < G \leq 4,0$	0,9
$G > 4,0$	1,0

Minimalne szerokości przestrzeni roboczej w zależności od średnicy rury

średnica nominalna rury [mm]	minimalna szerokość przestrzeni roboczej [m]
$DN < 350$	0,25
$350 < DN < 700$	0,35
$700 < DN < 1200$	0,45
$DN > 1200$	0,50

NR PROJEKTU:  03/2021	INWESTOR :    GMINA ZATOR 32-640 ZATOR, PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1				
	TEMAT :        BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ DLA OSIEDLA MORYSINA W ZATORZE ORAZ MIEJSCOWOŚCI PALCZOWICE				
	OBIEKT :        SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ				
BRANŻA:  SANITARNA	ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, POWIAT OŚWIECIMSKI, GMINA ZATOR, MIEJSCOWOŚĆ ZATOR, PALCZOWICE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 121309_4 ZATOR - MIASTO OBRĘB 0003 DZIAŁKI NR 37, 35/9, 35/10, 35/11, 35/12, 34/5, 21/2, 36/15, 36/16, 38/6, 39/10, 39/11, 135 OBRĘB PALCZOWICE DZIAŁKI NR 96/15, 96/5				
FAZA PROJEKTU:  PROJEKT TECHNICZNY	NAZWA RYSUNKU:  PRZĘKRÓJ WYKOPU				
<div>A&amp;M PROJEKT</div>	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  A & M PROJEKT SPÓŁKA Z O.O. , 32-500 CHRZANÓW , UL. 29 LISTOPADA 30				
	PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. ANETA WÓJCİK	SPEC. INSTAL. SLK/2409/ZOOS/08	MAP/0246/POOS/11	PODPISY:  12.2022	NR. RYS:  08
	SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. GRZEGORZ TOWAREK	SPEC. INSTAL.	SLK/2409/ZOOS/08	SKALA: 1:-00	