


Bed mersu



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków
tel. 12 628 11 11, faks 12 430 70 29



Gazownia w Wadowicach
ul. Wenecja 3, 34-100 Wadowice
tel. 33 87 39 525, faks 33 87 37 488

Gmina Zator
Urząd Miejski w Zatorze
Plac Marszałka Józefa
Piłsudskiego 1
32-640 Zator

Wasz znak: DI. 7011.2.2.2018
Nasz znak: PSG-KR/0068/
160047660/1310/363/18

Wadowice, 04.05.2018 r.

Dotyczy: Remont odcinka ul. Złotej i odcinka ul. Srebrnej w m. Rudze.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie w zakresie opracowania potwierdzamy przebieg czynnych gazociągów **średniego ciśnienia**.

Przy pracach projektowych w obrębie w/w sieci gazowej należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome - zgodnie z *Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe*
- (**Dz. U poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013 r.**),
- pionowe - zgodnie z Normą **PN-91/M-34501**.

Wszelkie miejsca kolizji z naszymi urządzeniami należy zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-34501**.

Projekt opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami:

- miejsca skrzyżowań projektowanej infrastruktury drogowej z istniejącymi gazociągami średniego ciśnienia zabezpieczyć zgodnie z **PN-91/M-3450**
- należy zachować dotychczasowe przykrycie istniejących gazociągów pod przebudowywaną infrastrukturą drogową, przy czym odległość pionowa górnej ścianki istniejącej rury gazowej powinna być nie mniejsza niż 0,8 m od nawierzchni przebudowywanej drogi

- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem;
- przed zasypaniem odkrytych gazociągów należy uzyskać opinię od naszych przedstawicieli o prawidłowym zabezpieczeniu miejsc kolizji;
- przed przystąpieniem do robót powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;

Przy prowadzeniu robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Gazownią w Wadowicach ul. Wenecja 3, celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami.

Nadzór wykonywany jest odpłatnie. Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Fakturę za uzgodnienie prześlemy w terminie późniejszym

K/O:

1* a/a

Z poważaniem

ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Gazownia w Wadowicach

Mirosław Urbański