

[do góry](#)



Strona Gminy Zator

https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.1.2019-II-Pytania-Wykonawcow-i-odpowiedzi-Zamawiajacego-oraz-inne-dodatkowe-informacje/idn:3613/printpdf.html

Zamówienia publiczne

DI.271.1.2019 II Pytania Wykonawców i odpowiedzi
Zamawiającego oraz inne dodatkowe informacje. 2019-04-10

DL.271.1.2019

Zator, dnia 10.04.2019 r.

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego oraz inne dodatkowe informacje dotyczące przetargu nr DL.271.1.2019 na:

Modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Zator, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

I. Pytania Wykonawców.

1. Czy dopuszcza się zastosowanie pomp, w których punkt pracy jest lekko poza charakterystyką ($Q=14,0$ l/s, $H=11,0$ m)? Wymagane: wydajność: 15 l/s, wysokość podnoszenia: 11,5m. Pompy spełniające zadane wymagania z armaturą DN100 nie mieszczą się w tak małych korpusach (DN1200).

2. Dodatkowo: Czy dopuszcza się zastosowanie zaworów kulowych zamiast klapkowych?

3.

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że zamówienie jest zakwalifikowane jako „dostawy” a nie „roboty budowlane”. W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zw. dalej „SIWZ”) w rozdz. II ust. 4 wskazano „Rodzaj zamówienia – dostawy”. Z kolei w treści załącznika nr 1B do SIWZ (zw. dalej „projektem umowy”) – w §1 ust. 3 jako rodzaj zamówienia wskazano roboty budowlane.

4.

W związku z powyższym Wykonawca prosi o odpowiedź na pytania:

Czy karty gwarancyjne, o których mowa w rozdz. II ust. 6 tiret drugi SIWZ, mają być dla urzędzeń, które są dokumentami przygotowanymi przez producenta dla danego urzędzenia do jego sprzedaży handlowej i określać prawa i obowiązki gwaranta określone przez producenta (w tym np. obciążanie dodatkowymi opłatami za pewne usługi, np. przeglądy, celem utrzymania gwarancji? Jeśli nie – to Wykonawca prosi o wskazanie na jakich zasadach ma być realizowana gwarancja i jakie prawa i obowiązku ciąży w związku z tym na Wykonawcy.

5.

Zwracam się z prośbą, o zamieszczenie na stronie lub przesłanie drogą mailową, Załączników nr 1 - 5 w formie plików edytowalnych.

II. Odpowiedzi Zamawiającego.

Ad. 1. Dopuszcza się parametry : wydajność : min. 14 l/s, wysokość podnoszenia : min. 11,0 m, przy czym średnica wylotu przewodu tłocznego nie może być mniejsza niż $\varnothing 80$.

Ad. 2. Nie dopuszcza się zaworów kulowych. Zastosować opisane w specyfikacji.

Ad. 3. Zamówienie dotyczy „dostaw”, a nie jak przez pomyłkę podano w umowie „robót budowlanych”. Umowa przed podpisaniem zostanie poprawiona.

Ad. 4. Zamawiający żąda kart gwarancyjnych od producenta urzędzeń, aby wypełnić wszystkie obowiązki zawarte w danej karcie, np. płatne przeglądy gwarancyjne. Natomiast Wykonawca udzielając gwarancji na cały przedmiot zamówienia (na okres zadeklarowany w ofercie) nie może domagać się od Zamawiającego żadnych opłat np. z tytułu płatnych przeglądów urzędzeń, których nie jest producentem.

Reasumując, Zamawiający będzie ponosił opłaty z tytułu płatnych przeglądów gwarancyjnych, ale tylko tych wynikających z karty gwarancyjnej producenta.

Ad. 5. Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej zał. 1-5 w formie edytowalnej. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek zmian merytorycznych w tych dokumentach.

W celu prawidłowej wyceny oferty, należy uwzględnić wszystkie powyższe informacje Zamawiającego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że **wyduża termin składania ofert do dnia 19.04.2019 r. do godz. 10.00.** Informacja o nowym terminie składania ofert jest zawarta w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.04.2019 r.

Zator, 10.04.2019 r.

Burmistrz Zatora

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 530959-N-2019

Data: 28/03/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Zatora, Krajowy numer identyfikacyjny 53107400000000, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32-640 Zator, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 412 215, e-mail gmina@zator.pl, faks 33 84 10 206.

Adres strony internetowej (url): www.zator.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji: IV.6.2)

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-15, godzina: 10:00

W ogłoszeniu powinno być: IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-19, godzina: 10:00

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [6]				
	ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10 04 2019.pdf	19-04-10 14:28	51.18KB	 pobierz
	Pytania i odpowiedzi nr 2.pdf	19-04-10 14:29	202.52KB	 pobierz
	Zał. nr 1 formularz oferty z logo .docx	19-04-10 14:29	776.61KB	 pobierz
	Zał. nr 2-3 z logo.docx	19-04-10 14:29	778.31KB	 pobierz

 Załącznik nr 4 grupa kapitałowa z logo.docx	19-04-10 14:29	773.99KB	 pobierz
 Załącznik nr 5 wykaz dostaw z logo.docx	19-04-10 14:29	773.72KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)