

[do góry](#)



Strona Gminy Zator

https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.1.2024-Budowa-parkingu-przy-ul.-Dolina-Karpia-w-Zatorze-odpowiedz-na-pytania-z-dnia-16.02.2024-r/idn:6997/printpdf.html

Zamówienia publiczne

DI.271.1.2024 Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze - odpowiedź na pytania z dnia 16.02.2024 r. 2024-02-16

Zator, dnia 16.02.2024 r..

DI.271.1.2024

Dotyczy: postępowania nr DI.271.1.2024 pn.: „**Budowa parkingu przy ul. Dolina Karpia w Zatorze**”

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), zamieszcza poniżej pytania oferenta i udzielone odpowiedzi, dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, oraz inne informacje niezbędne do sporządzenia i złożenia oferty.

Pytanie nr 1.

Czy projektant może określić parametry geowłókniny oraz maty bentonitowej?

Odpowiedź

Należy zastosować matę bentonitową (bentonit w postaci proszku lub granulatu, umieszczony pomiędzy warstwą geotkaniny i geowłókniny, mechanicznie przeigłowana)

Parametry maty:

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne min. 10 kN/m

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz min. 8 kN/m

Przebiecie statyczne min. 1,8 kN

Współczynnik wodoprzepuszczalności max. $3,5 \times 10^{-11}$ m/s

UWAGA:

W celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wyceny pozycji nr 9 (9.1 – 9.3) w rozdziale GEOWŁÓKNINA/MATA, Zamawiający dołącza plan sytuacyjny oraz przekroje przedstawiające zakres stosowania maty bentonitowej.

Jednocześnie Zamawiający poprawia przedmiar drogi stanowiący część załącznika nr 8 do SWZ.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 16.02.2024 r.

W załączeniu:

- Załącznik nr 1 – Plan sytuacyjny.
- Załącznik nr 2 - Przekroje przedstawiające zakres stosowania maty bentonitowej.
- Załącznik nr 3 – Przedmiar drogi od 16.02.2024 r. stanowiący część załącznika nr 8 do SWZ.



Signed by /
Podpisano przez:

Mariusz Jacek
Makuch

Date / Data:
2024-02-16 13:23

Burmistrz Zatora

Mariusz Makuch

/podpis elektroniczny/

| | Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz |
|---|--|-------------------|----------|--|
| Kategoria: Powiązane pliki [4] | | | | |
|  | Odpowiedź na pytania z dnia 16.02.2024 r.-sig.pdf | 24-02-16 13:35 | 366.34KB |  pobierz |
|  | Załącznik nr 1 - Plan sytuacyjny.pdf | 24-02-16 13:35 | 585.45KB |  pobierz |
|  | Załącznik nr 2 - Przekroje przedstawiające zakres stosowania maty bentonitowej.pdf | 24-02-16 13:36 | 91.89KB |  pobierz |
|  | Załącznik nr 3 - Przedmiar drogi 16.02.2024 r..pdf | 24-02-16 13:36 | 428.89KB |  pobierz |

[wszystkie aktualności](#)