



Zamówienia publiczne

DI.271.12.2012 Pytania dotyczące przetargu, odpowiedzi oraz inne uwagi Zamawiającego- NR 2 2012-07-17

Zator 11.07.2012 r.

Pytania dotyczące przetargu, odpowiedzi oraz inne uwagi Zamawiającego.

Dotyczy przetargu nr DI.271.12.2012 na Odnowę wielofunkcyjnego obiektu – byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego Zatora.

Pytania:

{skan}

Odpowiedzi:

Ad. 1. Dokumentacja nie obejmuje remontu dachu na oficynie.

Remont elewacji jest uwzględniony w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej i uwzględnia częściowe ocieplenie ścian oficyny, oraz remont (naprawę ubytków) ściany zewnętrznej położonej w granicy działki.

Ad. 2. Do wyceny proszę przyjąć zadaszenie wykonane z blachy trapezowej TR 45 ocynkowanej i powlekanej farbą poliestrową.

Ad. 3. Zamawiający dołącza rysunki elewacji ze zwymiarowanymi gzymsami do niniejszych odpowiedzi.

Ad. 4. Projekt budowlany został uzgodniony z rzeczoznawcami do spraw p.poż, bhp oraz higieniczno sanitarnych, co zostało potwierdzone pieczętkami złożonymi na projekcie budowlanym, który jest do wglądu u Zamawiającego.

Ad. 5. Zamawiający celowo nie uściślił terminów wystawiania faktur, gdyż jest to uzależnione w dużej mierze od instytucji zarządzającej projektem i jego dofinansowaniem (inwestycja jest dofinansowana ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego RYBY). Tak więc, ponieważ dopuszczono rozliczenie faktur częściowych, w wariantcie pesymistycznym faktury mogą być tylko0 dwie (po jednej w 2012 r i 2013 r.).









Ad. 6. Projekt instalacji gazu załączony jest do projektu budowlanego w części „Instalacje sanitarne”. Skrzynki gazowe wraz z wyposażeniem należy ująć w wycenie.

UWAGA:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
--	-------------	-----------------	---------	---------

Kategoria: **Powiązane pliki** [4]

	Odp_na_pytania2.pdf	15-01-19 08:40	358.61KB	 pobierz
	szczegol_skrzynki.jpg	15-01-19 08:40	609.72KB	 pobierz
	zator_runek_2_wymiary_gzysow_rys_A-15.pdf	15-01-19 08:40	54.95KB	 pobierz
	zator_runek_2_wymiary_gzysow_rys_A-16.pdf	15-01-19 08:40	47.54KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)