



Zamówienia publiczne

DI.271.12.2012 Pytania dotyczące przetargu, odpowiedzi oraz inne uwagi Zamawiającego. 2012-07-17

Zator 9.07.2012 r.

Pytania dotyczące przetargu, odpowiedzi oraz inne uwagi Zamawiającego.

Dotyczy przetargu nr DI.271.12.2012 na Odnowę wielofunkcyjnego obiektu – byłego sądu grodzkiego w ramach programu rewitalizacji zabytkowego układu urbanistycznego Zatora.

Pytania:

{SKAN}

Pyt 9.

{SKAN}

Odpowiedzi:

Ad. 1. a/ Nie przewiduje się mocowania izolacji kołkami.

b/ W załączeniu skorygowany szczegół zabezpieczenia cokołu budynku przed zaciekaniami wodami opadowymi (K-16).

Ad. 2. Drzwi wewnętrzne oraz stolarkę okienną należy montować w kolorze białym

Ad. 3. Proszę zastosować dla okna O6 promień R= 60

Ad. 4. Drzwi D165, D155 dębowe, grubość 65 mm, kl. bezp. B

Drzwi D110; D125; D90** sosnowe, malowane, grub 42 mm.

Ad. 5. Nieoznaczone drzwi na rysunkach są drzwiami istniejącymi, nie przeznaczonymi do wymiany.

Ad. 6. W załączeniu zweryfikowany rysunek zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej (A-14)

Ad. 7. Dołączono w zestawieniu stolarki (A-14)

Ad. 8 i 9. Zamawiający nie dokonuje weryfikacji uprawnień przed terminem składania ofert.

Jednakże po konsultacjach z przedstawicielem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Zamawiający modyfikuje warunki udziału w postępowaniu, dotyczące kierownika budowy.

Nowe warunki brzmią :

Kierownik budowy, musi posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej od minimum 3 lat, oraz posiadać opinię (zaświadczenie) Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, potwierdzającą zdobyte doświadczenie przy robotach na obiektach zabytkowych lub obiektach znajdujących się w zabytkowych układach urbanistycznych – dokumenty do wglądu przed podpisaniem umowy z wykonawcą.

W związku z tym do niniejszych uwag dołącza się nowy zał. Nr 4.

Załączniki do odpowiedzi:

Szczegół zabezpieczenia cokołu budynku przed zaciekaniami.











Skorygowany rzut parteru.

Zestawienie stolarki drzwiowej.

Poprawiony załącznik nr 4 do SIWZ

UWAGA:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

| | Nazwa pliku | Data publikacji | Rozmiar | Pobierz |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategoria: Powiązane pliki [5] | | | | |
|  | Odp_na_pytania1.pdf | 15-01-19 08:43 | 488.43KB |  pobierz |
|  | rzut_parteru-rys.12.pdf | 15-01-19 08:43 | 345.2KB |  pobierz |
|  | SZCZEGOL_OCIEPLENIA_W_STREFIE_COKOLU.pdf | 15-01-19 08:43 | 115.33KB |  pobierz |
|  | Zal.Nr_4_popr._Oswiadczenie_kier._bud..pdf | 15-01-19 08:43 | 25.92KB |  pobierz |
|  | zestawienie_drzwi_zator_rynek_2.pdf | 15-01-19 08:43 | 144.07KB |  pobierz |

[wszystkie aktualności](#)