

[do góry](#)



Strona Gminy Zator

https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.23.2024-Budowa-sieci-kanalizacji-sanitarnej-w-miejscowosci-Trzebienczyce-gmina-Zator-odpowiedzi-na-pytania-10.10.2024-r/idn:7602/printpdf.html

Zamówienia publiczne

DI.271.23.2024 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebieńczyce, gmina Zator - odpowiedzi na pytania 10.10.2024 r. 2024-10-10

Zator, dnia 10.10.2024 r.



Gmina Zator
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
32-640 Zator

DI.271.23.2024

Dotyczy: postępowania nr DI.271.23.2024 pn.: **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzebieńczyce, gmina Zator”**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r., poz. 1320), zamieszcza poniżej pytania oferentów i udzielone odpowiedzi, dotyczącą treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 1.

W związku iż prace obejmują przejście pod drogą krajową DK28 potrzebny będzie projekt organizacji ruchu, czy zamawiający przewiduje przedłużenie czasu wykonania zadania ze względu na oczekiwanie zatwierdzenie projektu przez zarządcę drogi (czas oczekiwania na takie zatwierdzenie może wynosić nawet 2 miesiące).

Odpowiedź

Urząd Miejski w Zatorze uprzejmie informuje, że w ramach przedmiotowej inwestycji nie jest wymagany projekt organizacji ruchu. Komory przewiertowe zlokalizowane będą poza pasem drogi krajowej, jednak zgodnie z przepisami wymagane jest uzyskanie przez firmę wykonującą przewiert decyzji na prowadzenie prac w pasie drogi DK28.

Pytanie 2.

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej. Projektant przyjął proste warunki gruntowo-wodne.

Pytanie 3.

Ze względu na rozbieżność pomiędzy przedmiarem a projektem, jaką średnicą ma być wykonany przewiert 315 czy 400 mm.

Odpowiedź

W ramach nieistotnych zmian projektant zmienił średnicę rury przewiertowej pod drogą krajową DK28 z Ø400 mm na Ø315 mm co zostało ujęte w przedmiarze już załączonym do postępowania. Do wyceny należy przyjąć wartości z przedmiaru.

Pytanie 4.

Szanowni Państwo Zwracamy się do Państwa z prośbą o odpowiedź na pytanie w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym: Czy Zamawiający dopuszcza na w/w zadaniu w odcinkach wykonywanych metodą bezwypokową zastosowanie w miejsce przewiertowych rur osłonowych PE oraz przewodowych rur PP zastosowanie rur preciskowych kamionkowych, nie wymagających zastosowania rur osłonowych ?

Odpowiedź

Zamawiający informuje że zarządca drogi krajowej DK28 nie dopuszcza zmiany rur na kamionkowe. Należy zastosować rury osłonowe zgodnie z przedmiarem i odpowiedzią na pytanie powyżej.

Jednocześnie informujemy, że do rozliczenia umowy (m.in. sporządzenia kosztorysu powykonawczego) należy przyjąć założenia z kosztorysu ofertowego/przedmiaru z postępowania (m.in. szerokości wykopów i inne).

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

Informację niniejszą zamieszcza się na stronie internetowej prowadzonego postępowania e-Zamówienia oraz stronie internetowej Zamawiającego w dniu 10.10.2024 r.

Z poważaniem



Burmistrz Zatora
Szymon Matyja
/podpis elektroniczny/



Signed by /
Podpisano przez:

Szymon Matyja

Date / Data:
2024-10-10
11:34

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [1]				
	Odpowiedzi na pytania 10.10.2024r.docx-sig.pdf	24-10-10 11:48	365.35KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)