

[do góry](#)



## Strona Gminy Zator

[https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia\\_publiczne/DI.271.4.2018-Pytania-Wykonawcy-i-odpowiedzi-Zamawiajacego-oraz-inne-dodatko-we-informacje-dotyczace-przetargu/idn:2995/printpdf.html](https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.4.2018-Pytania-Wykonawcy-i-odpowiedzi-Zamawiajacego-oraz-inne-dodatko-we-informacje-dotyczace-przetargu/idn:2995/printpdf.html)

## Zamówienia publiczne

---

### DI.271.4.2018 Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego oraz inne dodatkowe informacje dotyczące przetargu 2018-05-22

Zator, dnia 22.05.2018 r.

DI.271.4.2018

Pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego oraz inne dodatkowe informacje dotyczące przetargu nr DI.271.4.2018 na:  
**Przebudowę drogi gminnej - odcinek ul. Jana Pawła II w Zatorze, na dł. 503 mb, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.**

*I. Pytania Wykonawcy.*

Pytanie dotyczy ogłoszenia do inwestycji rozbudowa i projektowanie zamówień publicznych w Burmistrz Zatora, krajowy numer identyfikacyjny 53107400000, ul. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 32640 Zator, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 412 215, e-mail gmina@zator.pl, faks 33 84 10 206. Ogłoszenie nr 559240-N-2018 z dnia 2018-05-16 r. Przebudowa drogi gminnej – odcinek ul. Jana Pawła II w Zatorze, na dł. 503 mb, w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Brak jest jasnych i czytelnych opisów do wyceny jak i możliwość obliczeń do pracy przy projektach oświetlenie ozdobnego parkowego ulicznego, jeśli jest to LED to proszę wpisać że LED lub Sodowe i wpisać wszystkie obowiązujące normy do lamp jak ich wysięgników i uchwytów, które powinny zawierać. Wiadomo że nowe technologie są droższe, brak podania rzetelnego opisu jest celowym działaniem na szkodę zlecającego jak i firm które składają ofertę.

Mam kilka konkretnych pytań.

1) Czy realizowany inwestycja ma przyjęte obliczenia opraw zgodne z klasami oświetlenia dróg M2, M3, M6 które zapewnią bezpieczeństwo, dołączenie odpowiednich obliczeń fotometrycznych do zamówienia.

2) Proszę o dodanie do SIWZ obowiązujących Norm na zamawiane produkty do opisów, które mają zastosowane, a nie zostały podane. Normy na słupy i oświetlenie jakie??.

Obowiązujące normy oświetlenia drogowego powinny zapewniać bezpieczeństwo osobom poruszającym się po nich, oraz swobodę poruszania się wszystkim uczestnikom ruchu.

nowych norm: PN-EN 13201-2 :2016-03

PN-EN60698-1 PN-EN60598-2-3 PN-EN 55015 PN-EN61547, PN-EN61000-3-2, PN-EN61000-3-3

Czy wykonawcy mogą być podstawą prawną do eliminowania bezprawnego zachowania, które dotyczą praw wyłącznych chronionych na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r.

Prawo własności intelektualnej i przemysłowej i nią niniejszej zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Analizy służyły następujące akty prawne, rozporządzenia oraz Polskie, wynikający z art.4 ust.3 TUE oraz art.7 Konstytucji RP, obowiązek respektowania zasad prawa unijnego przy wykonywaniu kompetencji przewidzianych dla niego w ustawie Prawa własności przemysłowej, z zakresu własności przemysłowej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii E Normy: Ustawy

3) Producent opraw oświetleniowych deklaruje zgodności z następującymi normami z zakresu bezpieczeństwa użytkownika: - EN 60598-1 \_ EN 60598-2 W dokumentach do projektu i SIWZ nie zostały uwzględnione Normy EU dla użytkowników i wymogów bezpieczeństwa :

Badania na zgodność Ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów, wymagania dla sprzętu elektrycznego:

4) Brak jest opisów ogólnych lampy i uchwytu mocowań, jest niedopuszczalne podawanie nazw opraw, powinna być podana charakterystyka i normy, które mogą ukierunkować wykonawcę i inwestora jakie produkty przedstawić do rzetelnej przygotowanej wyceny. dostosowując się do polityki klimatycznej z zachowaniem strategii niskoemisyjnej rozwoju. Z zachowaniem ustawy o efektywności energetycznej.

## II. Odpowiedzi Zamawiającego.

Ad. 1 Dokumentacja nie przewiduje budowy nowego oświetlenia, a jedynie uzupełnienie opraw na istniejącej sieci.

Ad. 2 Obowiązujące normy wskazano w Dokumentacji Projektowej. Projekt nie przewiduje zabudowy nowych słupów, a zakres podano w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Ad.3 W Dokumentacji projektowej wskazano charakterystykę produktu, natomiast Wykonawca przed zastosowaniem wyrobów budowlanych zobowiązany jest przedstawić wniosek o zatwierdzenie materiałów wraz z wymaganymi dokumentami, tj. certyfikaty, deklaracje zgodności, badania, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów bezpieczeństwa itp., Inwestorowi do zatwierdzenia dla urzędów równoważnych.



Ad. 4 Dokumentacja projektowa zawiera pełny opis zastosowanych lamp i wysięgników.

W Projekcie jak również w STWIORB nie podano żadnej nazwy opraw jak również producenta, natomiast ujęto charakterystykę zastosowanego produktu.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie przewiduje wydłużenia terminu składania ofert.

Zator, 22.05.2018 r.

Burmistrz Zatora

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: <b>Powiązane pliki</b> [ 1 ]				
	<a href="#">Pytania i odpowiedzi nr 1.pdf</a>	18-05-22 14:49	289.25KB	 <a href="#">pobierz</a>

[wszystkie aktualności](#)