

[do góry](#)



## Strona Gminy Zator

[https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia\\_publiczne/DI.271.5.2017-Informacja-Zamawiajacego-nr-1/idn:2556/printpdf.html](https://www.zator.pl/gospodarka/zamowienia_publiczne/DI.271.5.2017-Informacja-Zamawiajacego-nr-1/idn:2556/printpdf.html)

# Zamówienia publiczne

## DI.271.5.2017 Informacja Zamawiającego nr 1 2017-09-15

Zator, dnia 15.09.2017 r.

DI.271.5.2017

### Informacja Zamawiającego nr 1

dotycząca przetargu nr DI.271.5.2017 na: **Przebudowę ul. Stromej w Zatorze wraz z przebudową schodów terenowych i odwodnienia oraz budową oświetlenia ulicznego.**

W związku z zauważoną dwuznacznością w projekcie budowlanym, polegającą na różnym opisie dotyczącym balustrady, Zamawiający wyjaśnia:

- zgodnie z uzgodnieniami z Konserwatorem Zabytków, „*balustrada schodów powinna nawiązywać zarówno pod względem formy jak i kolorystyki do charakteru projektowanych opraw i słupów oświetlenia ulicznego*”, wobec czego Zamawiający dopuszcza wykonanie barierki ze stali ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze zbliżonym do koloru słupów oświetleniowych. Słupki stylizowane do słupów i opraw oświetleniowych (np. wg rys. nr 5 przekrój typowy II-II)

**Ponadto informujemy, że na każdym słupie należy zamontować po dwie oprawy oświetleniowe na wysięgnikach/ramionach skierowanych w dół.**

Wobec powyższego, aby doprowadzić do spójności projekt budowlany z przedmiarem Zamawiający zmienia ilość opraw w pozycji nr 1.12, przedmiar nr 2, z 5 szt. **na 10 szt.**

W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić również dostawę i montaż znaku D4a.

**Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.**

Zator, 15.09.2017 r.

[wszystkie aktualności](#)