



## Zamówienia publiczne

# DI.271.6.2016 Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące na "Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach, Gmina Zator." 2016-08-08

Zator, dnia 5.08.2016 r.

DI.271.6.2016

Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego dotyczące przetargu nr DI.271.6.2016 na: **Modernizację istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach, Gmina Zator.**

### **Pytanie nr 1.**

*W załączniku nr 1B - wzór umowy Zamawiający wskazał w § 10 ust. 2, iż Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia kar umownych z tytułu : „(...)*

- a) przekroczenia terminu wykonania prac na danej drodze - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto dotyczącego tej drogi za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia,*
- b) przekroczenia terminu usunięcia wad prac na danej drodze - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto dotyczącego tej drogi za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia.*

*W związku z faktem, iż przedmiotem tego zamówienia jest wykonanie modernizacji SUW w Graboszycach, a nie drogi, wnosimy o zmianę zapisów we wzorze umowy na następujące :*

- a) przekroczenia terminu wykonania prac w terminie umownym - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki,*
- b) przekroczenia terminu usunięcia wad w okresie gwarancji jakości - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień kalendarzowy zwłoki.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 1.**

Oczywiście jest to błąd edytorski. Zamawiający umieścił na swojej stronie wzór umowy z poprawnym zapisem dotyczącym kar umownych.

### **Pytanie nr 2.**

*Nie można otworzyć plików dokumentacji projektowej branży elektrycznej - pliki uszkodzone. Proszę o udostępnienie poprawnych plików w celu wykonania rzetelnej wyceny prac związanych z danym tematem.*

### **Odpowiedź na pytanie nr 2.**

W związku z problemami technicznymi dot. plików zamieszczonych na naszej stronie internetowej uprzejmie informujemy, że pracujemy nad rozwiązaniem tego problemu, natomiast w poniedziałek lub wtorek ukaże się w Biuletynie UZP nasze ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu, w którym przedłużymy termin składania ofert o czas niezbędny do rozwiązania problemu i przygotowania ofert, oraz termin realizacji umowy.

**Pytanie nr 3.**

W związku z udziałem naszego przedsiębiorstwa w postępowaniu przetargowym na zadanie pn. : „Modernizacja istniejącej stacji uzdatniania wody (dalej SUW) w Graboszycach, Gmina Zator”. Nr procedury : DI.271.6.2016” zwracamy się z następującymi pytaniami:













Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na stronie internetowej wszystkich załączników do SIWZ w wersji edytowalnej.

**Odpowiedź na pytanie nr 3.**

W celu ułatwienia sporządzenia oferty Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej załączniki nr: 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10 w wersji edytowalnej, z uwagą o zakazie wprowadzania do nich jakichkolwiek zmian merytorycznych.

Zator, 5.08.2016 r.

Burmistrz Zatora

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: <b>Powiązane pliki</b> [ 6 ]				
	<a href="#">Załącznik nr 1 oferta .docx</a>	16-08-08 08:43	16.84KB	 <a href="#">pobierz</a>
	<a href="#">Załącznik nr 10 podwykonawcy .docx</a>	16-08-08 08:44	15.66KB	 <a href="#">pobierz</a>
	<a href="#">Załącznik nr 2 .docx</a>	16-08-08 08:43	15.59KB	 <a href="#">pobierz</a>
	<a href="#">Załącznik nr 3 art. 24 .docx</a>	16-08-08 08:44	18.12KB	 <a href="#">pobierz</a>
	<a href="#">Załącznik nr 4. Ośw. wykaz usług .docx</a>	16-08-08 08:44	15.91KB	 <a href="#">pobierz</a>
	<a href="#">Załącznik nr 7 grupa kapitałowa .docx</a>	16-08-08 08:44	14.71KB	 <a href="#">pobierz</a>

[wszystkie aktualności](#)