



Zamówienia publiczne

DI.271.8.2020 - INFORMACJE ZAMAWIAJĄCEGO z dnia 15.02.2021 r. 2021-02-15

Zator, dnia 15.02.2021r.

DI.271.8.2020

Dotyczy: postępowania nr DI.271.8.2020 na **Budowę boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Graboszycach, oraz rozbudowa istniejącego wejścia do budynku szkoły.**

Informacja Zamawiającego dotycząca treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wyjaśnia, że w udzielonych odpowiedziach na pytania z dnia 11.02.2021 r. w odpowiedź na pytanie nr 29 skorygował zapisy na:

WAŻNE - ZMIANA KONSTRUKCJI PODBUDOWY BOISKA.

Zamawiający w porozumieniu z Projektantem wprowadzają zmiany do dokumentacji projektowej w zakresie związanym z konstrukcją podbudowy boiska sportowego. Należy wykonać podbudowę dynamiczną z kruszywa kamiennego, w miejsce podbudowy z betonu jamistego.

Konstrukcja nawierzchni boiska sportowego (po zmianie):



Nawierzchnia poliuretanowa typu 2S (Nawierzchnia 2 warstwowa. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm grub. 7-8 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym, układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki. Górna warstwa z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm i grubości warstwy 7-8 mm, połączonego lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym, układana mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki. – grubość min. 14 mm granulatu gumowy ze żwirem kwarcowym łączony lepiszczem poliuretanowym (ET) min. 35 mm warstwa wyrównawcza z kruszywa kamiennego 0-4 mm 5 cm tłuczeń kamienny zagęszczony o frakcji 0-31,5 20 cm warstwa odcinająca z pospółki lub piasku gruboziarnistego 15 cm

Zamawiający dopuszcza stosowanie granulatu SBR z recyklingu w warstwie stabilizującej podbudowę (granulat gumowy ze żwirem kwarcowym łączony lepiszczem poliuretanowym ET).

Zamawiający nie dopuszcza stosowania granulatu EPDM z recyklingu do wykonania wierzchniej warstwy użytkowej nawierzchni sportowej pu.

Burmistrz Zatora

Mariusz Makuch

	Nazwa pliku	Data publikacji	Rozmiar	Pobierz
Kategoria: Powiązane pliki [1]				
	Informacja Zamawiającego 15 02 2021.pdf	21-02-15 15:33	560.58KB	 pobierz

[wszystkie aktualności](#)